



1 ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 Composants destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Directive 94/9/CE

3 Numéro de l'attestation CE de type
LCIE 98 ATEX 0004 U

4 Composant Ballast type BLS.1

5 Demandeur : A.T.X.

6 Adresse : 29, avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC

7 Ce composant ou système de protection et ses variantes éventuelles acceptées est décrit dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités en annexe.

8 Le LCIE, organisme notifié sous la référence 0081 conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, certifie que ce composant est conforme aux exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et la santé pour la conception et la construction de composants destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, données dans l'annexe II de la directive. Les vérifications et épreuves figurent dans notre rapport confidentiel N° 457 857.

9 Le respect des exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et la santé est assuré par la conformité aux documents suivants :
- EN 50014 (1992)
- EN 50018 (1994)
- EN 50019 (1994)
- CEI 928
- CEI 929

10 Le signe U lorsqu'il est placé à la suite du numéro de l'attestation, indique que cette attestation ne doit pas être confondue avec celle destinée à un appareil ou un système de protection. Cette attestation partielle peut être utilisée comme base pour l'attestation d'un appareil ou d'un système de protection.

11 Cette attestation d'examen CE de type concerne uniquement la conception et la construction du composant spécifié, conformément à la directive 94/9/CE. Des exigences supplémentaires de cette directive sont applicables pour la fabrication et la fourniture de ce composant.

12 Le marquage du composant devra comporter, entre autres indications utiles, les mentions suivantes :



EEx de IIC

1 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Components Intended for use in Potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/CE

3 EC type Examination Certificate number
LCIE 98 ATEX 0004 U

4 Component Ballast type BLS.1

5 Applicant : A.T.X.

6 Address : 29, avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC

7 This component and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

8 LCIE, notified body number 0081 in accordance with article 9 of the directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994, certifies that this component has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of component intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the directive. The examination and test results are recorded in confidential report No 457 857.

9 Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with :
- EN 50014 (1992)
- EN 50018 (1994)
- EN 50019 (1994)
- CEI 928
- CEI 929

10 If the sign U placed after the certificate number indicates that this certificate must not be mistaken with a certificate intended for an Equipment or Protective system. This partial certification may be used as a basis for certification of an Equipment or Protective system.

11 This EC Type examination certificate relates only to the design and construction of this specified equipment or protective system in accordance with the Directive 94/9/EC. Further requirements of Directive applies to the manufacture and supply of this equipment or protective system.

12 The marking of the equipment or protective system shall include the following :



EEx de IIC

Fontenay-aux-Roses, le 26 octobre 1998

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Timbre sec/dry seal

Par délégation
Michel BRÉNON
Chef du Département
Environnements et risques

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174

(A1) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 98 ATEX 0004 U

(A3) Description du composant

Appareil conçu pour alimenter des lampes fluorescentes 20 W, 40 W, 65 W (Fa6) et 18 W, 36 W, 58 W (G 13).

U_N : 110 à 254 V CA, 50-60 Hz

110 à 276 V CC

Tolérance sur la tension : $\pm 10 \%$

Le marquage est le suivant :

A.T.X.

Type BLS.1

N° de fabrication

Année de fabrication

 II 2 G

EEx de IIC

LCIE 98 ATEX 0004 U (facultatif)

U_N ... V, CA ou CC ... Hz

P ... W

(A4) Documents descriptifs

Dossier technique N° 64 B du 1 septembre 1998.

Ce document comprend 6 rubriques (25 pages).

(A5) Conditions spéciales pour une utilisation sûre

Ce appareil est destiné à être incorporé dans des appareils d'éclairage d'un mode de protection reconnu en relation avec la destination.

(A6) Exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et la santé

- Conformité à la seconde édition des normes européennes EN 50014, EN 50018, EN 50019, et aux normes CEI 928 et 929.

- L'enveloppe antidéflagrante du ballast est dispensée d'épreuve individuelle.

- Le connecteur de sécurité augmentée devra avoir subi une épreuve individuelle de rigidité diélectrique conformément aux dispositions du § 6 de la norme EN 50019 avec l'appareil d'éclairage associé.

(A1) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 98 ATEX 0004 U

(A3) Description of Component

Equipment designed to supply fluorescent lamps 20 W, 40 W, 65 W (Fa6) and 18 W, 36 W, 58 W (G 13).

U_N : 110 to 254 V AC, 50-60 Hz

110 to 276 V CC

Voltage tolerance : $\pm 10 \%$

The marking is the following :

A.T.X.

Type BLS.1

Serial number

Year of construction

 II 2 G

EEx de IIC

LCIE 98 ATEX 0004 U (optional)

U_N ... V, AC or CC ... Hz

P ... W

(A4) Descriptive documents :

Technical file n° 64 B dated September 1, 1998.

This file includes 6 items (25 pages).

(A5) Special conditions for safe use

This equipment is intended to be incorporated inside lighting fixtures with a type of protection suitable, in relation with the use.

(A6) Essential Health and Safety Requirements

- Conformity to the second edition of european standards EN 50014, EN 50018, EN 50019 and to the IEC 928 and 929 standards.

- The flameproof enclosure of the ballast is exempted from the routine test.

- The increased safety connector shall be submitted to a dielectric strength routine test according to the § 6 of EN 50019 standard with the associated lighting fixture.



(A1) **ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**

AVENANT LCIE 98 ATEX 0004 U/01

(A1) **EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

VARIATION LCIE 98 ATEX 0004 U/01

(A2) DESIGNATION DE L'EQUIPEMENT OU DU SYSTÈME DE PROTECTION :

Ballast type BLS. 1

(A2) NAME OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

Ballast type BLS. 1

Construit par :

A.T.X.
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC

Manufactured by :

A.T.X.
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC

(A3) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTÈME DE PROTECTION :

Le matériel peut alimenter 3 lampes et inclure un convertisseur adapté à une variante NORMAL/SECOURS.

(A3) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

The equipment can supply 3 lamps and includes a convertor suitable for an EMERGENCY variation.

Marquage : Inchangé.

Marking : Unchanged.

(A4) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Dossier technique N° ND 9809163/1 du 18/02/99 (1 page).

(A4) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Technical file No ND 9809163/1 dated February 18, 1999 (1 page).

(A5) CONDITIONS SPÉCIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE :

Sans objet.

(A5) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Not applicable.

(A6) EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ :

Inchangées.

(A6) ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS :

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 3 juin 1999

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Timbre sec/Dry seal

Par délégation
Michel BRÉNON
Chef du Département
Environnements et risques

Page 1/1

13-c

(8) Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. : +33 (0)1 40 95 60 60



(A1) **ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**
LCIE 98 ATEX 0004 U du 26 octobre 1998

AVENANT LCIE 98 ATEX 0004 U/02

(A1) **EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**
LCIE 98 ATEX 0004 U dated October 26, 1998

VARIATION LCIE 98 ATEX 0004 U/02

(A2) **DESIGNATION DE L'ÉQUIPEMENT OU DU SYSTÈME**
DE PROTECTION :

Ballast type BLS. 1

(A2) **NAME OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :**

Ballast type BLS. 1

Construit par :

A.T.X.
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC

Manufactured by :

A.T.X.
29, avenue de Bobigny
93136 NOISY LE SEC

(A3) **OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DE L'APPAREIL**
OU DU SYSTÈME DE PROTECTION :

Le boîtier peut contenir 1 ou 2 transformateur de tension de puissance adaptée à l'alimentation de 3 lampes fluorescentes 16 W, 36 W ou 58 W.

Les connexions peuvent être réalisées par connecteur certifié "e" ou par sortie de fils au travers de la résine.

Marquage : Inchangé. Excepté pour la version sortie par fils : EEx d IIC.

(A4) **DOCUMENTS DESCRIPTIFS :**

Dossier de certification n° 64B Rév. 2 du 11/10/2001.
Ce dossier comprend 3 rubriques (4 pages).

(A5) **CONDITIONS SPÉCIALES POUR UNE UTILISATION**
SÛRE :

Inchangées.

(A6) **EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI CONCERNE LA**
SÉCURITÉ ET LA SANTÉ :

Inchangées.

(A3) **SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF THE**
EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

The enclosure can include 1 or 2 voltage transformers with power suitable for the power supply of 3 fluorescent lights 16 W, 36 W or 58 W.

The connections can be made by certified terminal block "e" or wire output through the resin.

Marking : Unchanged. Excepted for the model with output by wires : EEx d IIC.

(A4) **DESCRIPTIVE DOCUMENTS :**

Certification file n° 64B Rev. 2 dated 11/10/2001.
This file includes 3 items (4 pages).

(A5) **SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :**

Unchanged.

(A6) **ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS :**

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 16 janvier 2002

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body


Timbre sec/Dry seal

Par délégation
Michel BRÉNON
Directeur adjoint
à la Certification

Page 1/1

(8) Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15 745 984 euros - RCS Nanterre B 408 363 174

33, avenue du Général Leclerc - BP n° 8 - F 92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX - Tél. : +33 1 40 95 60 60



LCIE

(A1) **ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**
98 ATEX 0004U
du 26 octobre 1998

AVENANT 98 ATEX 0004U / 03

(A1) **EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**
98 ATEX 0004U
dated October 26, 1998

VARIATION 98 ATEX 0004U / 03

(A2) DESIGNATION DE L'EQUIPEMENT OU DU
SYSTEME DE PROTECTION :

Ballast
Type : BLS1
Construit par : ATX

(A2) NAME OF EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

Ballast
Type : BLS1
Manufactured by : ATX

(A3) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DE
L'APPAREIL OU DU SYTEME DE PROTECTION :

Changement d'adresse du siège social qui devient :

A.T.X
E.N.I. rue André Durouchez
80084 AMIENS CEDEX 2, FRANCE

(A3) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF
EQUIPMENT OR PROTECTIVE SYSTEM :

Modification of the headquarter address:

A.T.X
E.N.I. rue André Durouchez
80084 AMIENS CEDEX 2, FRANCE

Marquage :

L'adresse devient :

A.T.X
Amiens
FRANCE

Marking :

The address becomes:

A.T.X
Amiens
FRANCE

(A4) DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Dossier technique n°505 daté du 21/02/2005.
Ce document comprend 4 pages.

(A4) DESCRIPTIVE DOCUMENTS :

Technical file n°505 dated 21/02/2005.
This file includes 4 pages.

(A5) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE :

Inchangées.

(A5) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE :

Unchanged.

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES :

Inchangées.

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS :

Unchanged.

(A7) EXIGENCES ESSENTIELLES EN CE QUI
CONCERNE LA SECURITE ET LA SANTE :

Inchangées.

(A7) ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS :

Unchanged.

Fontenay-aux-Roses, le 24 février 2005

Le Directeur de l'organisme certificateur
Manager of the certification body

Timbre sec/Dry seal

Page 1/1

(B) Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change.

L C I E

1 AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 **Composant** destiné à être utilisé en atmosphères explosibles (**Directive 94/9/CE**)

3 Numéro de l'avenant :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 04

4 Composant :
Ballast
Type : BLS.1

5 Demandeur : ATX

15 DESCRIPTION DE L'AVENANT

Intégration fin de vie des lampes : Ajout de ballasts électroniques équipés d'un système de détection de fin de vie des lampes conformément au CEI 60079-7 édition 4.0, annexe H (prEN 60079-7).

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N° 60043360-543248

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concerné(s) :
Inchangés.

Le marquage doit être : Inchangé

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° 64B du 07/02/2006.
Ce document comprend 5 rubriques (13 pages).

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE

Inchangées

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Conformité aux exigences citées dans l'attestation d'examen CE de type n° LCIE 98 ATEX 0004 U et à la norme CEI 60079-7 édition 4.0, annexe H (prEN 60079-7).

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Inchangées

1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 **Component** Intended for use in Potentially explosive atmospheres (**Directive 94/9/EC**)

3 Supplementary certificate number :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 04

4 Composant :
Ballast
Type : BLS.1

5 Applicant : ATX

15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE

Integration of end of live of the lamps: Adding of electronic ballasts equipped with a system of detection of end of life of the lamps in accordance with CDV IEC 60079-7, edition 4, annex H (prEN 60079-7).

The examination and test results are recorded in confidential report N° 60043360-543248

Specific parameters of the mode of protection concerned:
Unchanged

The marking shall be : Unchanged

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° 64B dated 2006/02/07.
This file includes 5 items (13 pages).

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged


18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Conformity to requirements quoted in the EC type examination certificate n° LCIE 98 ATEX 0004 U and to the IEC 60079-7, edition 4.0, annex H (prEN 60079-7).

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Unchanged

Fontenay-aux-Roses, le 29 mars 2006



Le responsable de certification ATEX
ATEX certification manager

Henri CERVELLO

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

L C I E

1 AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 Composant destiné à être utilisé en atmosphères explosibles (**Directive 94/9/CE**)

3 Numéro de l'avenant :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 05

4 Composant :

Ballast

Type : BLS.1

5 Demandeur : A.T.X.

15 DESCRIPTION DE L'AVENANT

- Mise à jour normative selon les normes : EN 60079-0 (2004), EN 60079-1 (2004) et CEI 60079-7 (2006)
- Intégration fin de vie des lampes : Ajout de ballasts électroniques Magnetek, 36W et 58 W, équipés d'un système de détection de fin de vie des lampes conformément à l'annexe H du projet 31/576/CDV (projet de l'édition 4 de la norme CEI 60079-7)
- Ajout de connecteurs Phoenix : MSTB et MSTBV

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N° 60053078-554037

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concerné(s) :

Inchangés

Le marquage doit être :

Modifié comme suit :

Ex de IIC

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° 64B Rév. 4 du 29/06/2006.
Ce document comprend 5 rubriques (8 pages).

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE

Inchangées

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Couvertes par les normes EN 60079-0 de 2004, EN 60079-1 de 2004 et CEI 60079-7 de 2006 et l'annexe H du projet 31/576/CDV

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Inchangés

Fontenay-aux-Roses, le 8 janvier 2006

1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 Component Intended for use in Potentially explosive atmospheres (**Directive 94/9/EC**)

3 Supplementary certificate number :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 05

4 Composant :

Ballast

Type : BLS.1

5 Applicant : A.T.X.

15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE

- Normative update according to standards' EN 60079-0 (2004), EN 60079-1 (2004) and IEC 60079-7 (2006)
- Integration of end of life of the lamps: adding of Magnetek electronic ballasts, 36 W and 58 W, equipped with a system of detection of end of life of the lamps in accordance with the annex H of the project 31/576/CDV (project of edition 4 of standard IEC 60079-7)
- Adding of phoenix connectors: MSTB and MSTBV

The examination and test results are recorded in confidential report N° 60053078-554037

Specific parameters of the mode of protection concerned:

Unchanged

The marking shall be :

Modified as follows :

Ex de IIC

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° 64B Rev. 4 dated 2006/06/29.
This file includes 5 items (8 pages).

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged


18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards EN 60079-0 of 2004, EN 60079-1 of 2004, IEC 60079-7 of 2006 and the annex H of the project 31/576/CDV

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Unchanged

Le responsable de certification ATEX
ATEX certification manager



Henri CERVELLO

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.

L C I E

1 AVENANT D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

2 **Composant** destiné à être utilisé en atmosphères explosibles (**Directive 94/9/CE**)

3 Numéro de l'avenant :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 06

4 Composant :
Type : BLS.1

5 Demandeur : A.T.X.

15 DESCRIPTION DE L'AVENANT

Changement d'intitulé de la marque commerciale :
A.T.X. devient A.T.X.-APPLETON

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport confidentiel N° 60057162-557900 / 06

Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concerné(s) :

Inchangés

Le marquage doit être :

Inchangé excepté l'intitulé commercial qui devient A.T.X. -APPLETON

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° 707 du 5 avril 2007.
Ce dossier comprend 1 rubrique (2 pages).

17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SÛRE

Inchangées

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE

Inchangées

19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS

Inchangés

Fontenay-aux-Roses, le 30 avril 2007

1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

2 **Component** Intended for use in Potentially explosive atmospheres (**Directive 94/9/EC**)

3 Supplementary certificate number :
LCIE 98 ATEX 0004 U / 06

4 Composant :
Type : BLS.1

5 Applicant : A.T.X.

15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE

Change of title of trade mark : A.T.X. becomes A.T.X.-APPLETON

The examination and test results are recorded in confidential report N° 60057162-557900 / 06

Specific parameters of the mode of protection concerned:

Unchanged

The marking shall be :

Unchanged excepted the trade title which becomes A.T.X. -APPLETON

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° 707 dated April 5th, 2007.
This file includes 1 item (2 pages).

17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Unchanged

19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS

Unchanged

Le responsable de certification ATEX
ATEX certification manager


p.d. CERVELLO

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
The LCIE's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change.